Brama segmentowa, podnoszona
o wym. w świetle 600x600 cm
Drzwi w bramie o wym. w świetle 90x200cm
UWAGA .
brama służy do napowietrzania

Wrota przesuwne, dwuskrzydłowe
o wym. w świetle 600x600 cm
Drzwi w skrzydle bramy o wym. w świetle 90x200cm

Wrota przesuwne, dwuskrzydłowe
o wym. w świetle 600x600 cm
Drzwi w skrzydle bramy o wym. w świetle 90x200cm

Brama segmentowa, podnoszona
o wym. w świetle 600x600 cm
Drzwi w bramie o wym. w świetle 90x200cm
UWAGA .
brama służy do napowietrzania

stężenie krzyżowe
stężenie pionowe

podwalina oraz kominek +0,20 cm

-/+0,00 = 9,5 m n.p.m.

zasięg hydrantu p.poż 30,0m

zasięg hydrantu p.poż 30,0m

HP52

HP52

hydrant p.poż HW-52 N-KP-20 Ko
z poziomym miejscem na gaśnice

Wrota przesuwne, dwuskrzydłowe
o wym. w świetle 600x600 cm
Drzwi w skrzydle bramy o wym. w świetle 90x200cm

hydrant p.poż HW-52 N-KP-20 Ko
z poziomym miejscem na gaśnice

odbojnica 2szt.
zabezpieczenie hydrantu przed uszkodzeniem

0,3 | 5,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,2 | 0,3 = 60

0,2 | 3,8 | 5 | 7 | 25 | 3,8 | 0,2

uwaga:
dobrano klapy dymowe – LAMILUX,
7 klap dymowych o łącznej powierzchni czynnej Acz = 24,49

-2 szt 300/200 – pow. czynna Acz= 3,97 m2 x 2 = 7,94 m2
-5 szt 250/200 – pow. czynna Acz= 3,31 m2 x 5 = 16,55 m2

napowietrzanie:
pow. geometryczna klapy:
(2x3,0x2,0) + (5x2,5x2,0)= 12+25= 37 m2
pow. przewietrzania : 37 x 1,3 = 48,1 m2

do napowietrzania przyjęto:
- 2 x bramy wjazdowe /otwieranie 100% /- 600x600x2 szt = 72 m2

N - kratka nawiewna 300x615mm o wydajności 890m3/h

Projekt
BUDOWA MAGAZYNU ZBOŻOWEGO

Projektant:	Podpis
mgr. inż arch Dominika Skrobiszewska 53/POOKK/V/2018 spec.arch bez ograniczeń	
sprawdzający:	Podpis
mgr. inż arch Krystian Kozioł KK.IIF.7342/50/94 spec.arch bez ograniczeń	

Tytuł rysunku

RZUT PRZYZIEMIA

Data	Skala	Nr Rys.
2024-06-05	1:200	1