



## Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 86

tel. (59) 843-00-93; fax (59) 843-06-38

www.zuw.slupsk.pl; e-mail: biuro@zuw.slupsk.pl

DzT/wt-77/2346/24.RG

Słupsk, 14.05.2024r.

### AGRODAN

Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 35a

75-211 Koszalin

**dot.: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej budynku magazynowego dla celów wewnętrznego zabezpieczenia p.poż. - część dz. nr 70/4 w m. Duninowo, Gmina Ustka.**

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku odpowiadając na wniosek informuje, że nie zapewnia dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Duninowo na cele wewnętrznego zabezpieczenia p.poż. projektowanego budynku magazynowego. .

Dostawa wody na cele napełniania bezciśnieniowego zbiornika p.poż. odbywać się może w ramach parametrów i wydajności przyłącza istniejącego z wodomierzem głównym DN50 mm o Q3=25 m<sup>3</sup>/h z zastrzeżeniem, że **ciągły strumień objętości nie może przekraczać 5m<sup>3</sup>/h** z uwagi na wydajność stacji wodociągowej. Uwaga: nie dopuszcza się podłączenia pompowni p.poż. bezpośrednio do przyłącza i instalacji wodociągowej. .

W przypadku zasilania instalacji p.poż. z przyłącza wodociągowego do sieci zbiorczej schemat podłączeń zbiornika bezciśnieniowego i pompowni p.poż. przedłożyć do uzgodnienia w spółce w 2 egz. (1 pozostaje dla celów archiwalnych).

Warunki niniejsze ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy konieczności dodatkowych wyjaśnień można kontaktować się bezpośrednio z działem technicznym spółki – e:mail [biuro@zuw.slupsk.pl](mailto:biuro@zuw.slupsk.pl) lub telefonicznie na nr 59 844 97 64, 500114015.

Otrzymują:

1/ Adresat  
2/ aa

Do wiadomości:

1/ Wójt Gminy Ustka

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Anna Aciszewska