

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ZH/1/2022

1. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Zespół Pomp Pożarowych
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** ZH-CRFF/WF (1-4)...
3. **Zamierzone zastosowanie:** Podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemysłowej oraz instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz stałych urządzeniach gaśniczych mgłowych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Instalcompact Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** Krajowy System Oceny 1
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Akredytowana jednostka certyfikująca: Przeciwożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 Im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwiślańska 213
 05-420 Józefów
Numer akredytacji i numer certyfikatu: AC063, Nr 063-UWB-0412

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wydajność nominalna	8,8 m ³ /h – 93,6 m ³ /h	W zależności od typu zespołu pompowego
Nominalna wysokość podnoszenia	4,4 m – 89 m	W zależności od typu zespołu pompowego
Wielkość króćca ssawnego i tłocznego	DN 32 – DN 125	W zależności od typu zespołu pompowego
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar	-
Nominalna prędkość obrotowa pomp	do 2950 obr/min	-

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:


Marcin Dziamski

(Menedżer produktu)

Tarnowo Podgórne 29.03.2022
(miejsce i data wystawienia)



INSTALCOMPACT SP. Z O.O.
UL. WIERZBOWA 23, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

+48 61 814 67 55
+48 61 816 40 16



CENTRALA@INSTALCOMPACT.PL
WWW.INSTALCOMPACT.PL