580

kruszywo

kruszywo

kruszywo

kruszywo

fundament blokowy nr 1

fundament blokowy nr 2

5

p.p.=53,30mn.p.m.

Środek mieszalnika

zbiorniki bitumu

Właz główny

Główne zasilanie

ZASILANIE WMB
4x5xYAKXS 1X240mm², L=45m

4

Proj. rozdzielnica nN-0,4kV
typu SKVP 630kVA

ZASILANIE WAGI
YKY 5X4mm², L=20m

2

1

3

3A

ZASILANIE PRZEMPOWNI
YKY 5X2,5mm², L=20m

50PE 70mm

180/1

R
RV

183
dr

263
dr

445/1
R
RIIIb

PAS POD DROGĘ 05KD

0001 Bierkowo
0022 Słupsk

Inwestor:	**KOBYLARNIA S.A.** **Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza**
Zakres	Budowa linii kablowych 0,4kV w celu zasilenia Wytwórni Mas Bitumicznych na dz. nr 580 w m. Słupsk, gm. Miasto Słupsk
Projektant:	Podpis
mgr inż. Łukasz Gągała POM/0256/PBE/16 spec. elektryczna bez ograniczeń	
Tytuł rysunku	
Plan zagospodarowania terenu	
Data: 2025-15-05	Skala: 1:500
Nr Rys.: E-1	