

OZNACZENIE	Q1	Q2	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
OPIS	Zasilanie z tablicy licznikowej	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik	Obwód oświetleniowy sala ekspozycyjna obwód 1	Obwód oświetleniowy sala ekspozycyjna obwód 2	Obwód oświetleniowy sala ekspozycyjna obwód 3	Obwód oświetleniowy sala ekspozycyjna obwód 4	Obwód oświetleniowy sala ekspozycyjna obwód 5	Obwód oświetleniowy WC	Obwód oświetleniowy antresola obwód 6	Obwód oświetleniowy antresola obwód 7
MOC [KW]	60,9/33			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PRZEKRÓJ [MM2]	5x25			3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
TYP	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY



OZNACZENIE	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
OPIS	Wyłącznik różnicowoprądowy	Obwód gniazd 230V/16A WC M	Obwód gniazd 230V/16A WC D	Obwód gniazd 230V/16A WC NP	Obwód gniazd 230V/16A pom. do karmienia	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KM1.6	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KM1.7	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KM1.8	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KM1.9	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła KM1.10
MOC [KW]		2	2	2	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PRZEKRÓJ [MM2]		3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
TYP		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

OBUDOWA NT 5x18MOD

nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZETARGOWY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY
(muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:
numer działki 54/24, 54/23, 54/24, 54/17, 54/26,
obręb ewidencyjny 00 2020 Mielno
jednostka ewidencyjna 32 905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa: Pracownia Projektowa C O L O S S E U M
projektowa: Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant:	Podpis
mgr inż. Łukasz Gągała POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
sprawdzający:	Podpis
mgr inż. Tomasz Piskorski 8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	

Tytuł rysunku

SCHEMAT TABLICY R2

Data	Skala	Nr Rys.
2024-11-21		E-7.1