



OZNACZENIA:

 - teren utwardzony

 - teren nieutwardzony

włączenie do sieci wykonać poprzez uniwersalną opaskę do nawiercania do rur PE i PVC typu HAKU o DN110/40 (nr katalogowy 5250 firmy Hawle lub równorzędną), za opaską należy zamontować zasuwę odcinającą o DN40, natomiast za zasuwą zamontować łącznik rurowy stal/PE o DN 40/50

SKALA

1:100

1:10

P.P. -7,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [mn.p.m.]																												2,10																											
Rzędna dna rury [mn.p.m.]	0,90	0,90	0,91	0,91		0,92	0,92		0,88	0,86		0,83		0,75	0,73	0,70	0,73	0,68	0,63		0,56		0,49	0,49		0,46	2,45																												
Zagłębienie [m]																												1,20																											
Materiał, Średnica/Spadek[%]	0,2%																											Ø50PE 0,9%	Ø50PE																										
Długość [m]	9,4m				51,30																																																		
Odległość [m]	0,00	0,40	2,30	3,70	4,90	7,20	8,00	9,40	4,0m	13,40	2,5m	15,90	3,6m	19,50	8,5m	28,00	2,2m	30,20	3,8m	34,00	2,0m	36,00	4,3m	40,30	2,3m	42,60	6,7m	49,30	7,7m	57,00	57,20	3,7m	60,70																						
Wzrost	W1	g	ks	kd	e	t	e	SW	e	k	ks				t	e			t	k		k	1		ks			k	e	W2																									

taśma sygnalizacyjno - ostrzegawcza
na obsypce piaskowej (w kol. niebieskim)

wodociągowej
do wewnętrznej instalac

elastyczna rura
osłona DN75PE

1.78	0.63	2.41	proj. tróinik DN50x50PE
------	------	------	-------------------------

1

4,0m

0,00	0,30	0,80	2,2m	00
------	------	------	------	----

0	τ	τ	$2, \Sigma \Pi$	\leftarrow
1	e	ks		(v)

TEMAT:

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
WODOCIAĞOWEGO I ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAĞOWEJ

OBIEKT: *Projekt zamienny do decyzji nr BOŚ/670/2016, zna*

BOŚ.6740.67.KŻ z dnia 16.09.2016r.
działki nr: 54/22, 54/23, 54/17, 54/26
obręb ewidencyjny: 0020 Mielno
gmina m. Mielno, powiat koszaliński

PROJEKTOWAŁ:	<i>tech. Marek Niewiarowski</i> upr. proj. UAN 8346/278/89 spec. sieci i instalacje sanitarne	SKALA	1:100
		DATA	11.2024
SPRAWDZIŁA:	<i>mgr inż. Sylwia Marchlewska</i> upr. proj. POM/IS/0257/20 spec. sieci i instalacje sanitarne		
OPRACOWAŁA:	<i>mgr inż. Matgorzata Stachowiak</i>	NR RYS.	6