

W1 - Wyłącznik główny 400A
G1-8 - bezpiecznik gG 63A np. DO2
E-1,2,3,6,7 - ograniczik mocy bez członu zwarciowego 3P, 63A
E-4,5 - ograniczik mocy bez członu zwarciowego 3P, 63A
O1 - ogranicznik T1+T2

nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZETARGOWY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji: numer działki : 54/22, 54/23, 54/17, 54/26, obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor: DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa: Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant:	Podpis
mgr inż. Łukasz Gągała POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
sprawdzający:	Podpis
mgr inż. Tomasz Piskorski 8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	

Tytuł rysunku

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data	Skala	Nr Rys.
2024-11-21		E-5