PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OZNACZENIA:
- teren utwardzony
- teren nieutwardzony

SKALA 1:100 / 1:100



	proj. studzienka DN400PVC	istn. przewód elektroenergetyczny eNA	istn. przewód elektroenergetyczny eNA	istn. przewód telekomunikacyjny tA	istn. przewód elektroenergetyczny eNA	proj. studzienka DN400PVC	proj. trójnik DN160x160 do proj. wpustu deszczowego W4	proj. trójnik DN160x160 do rury spustowej Rs3	proj. trójnik DN160x160 do proj. wpustu deszczowego W3	proj. trójnik DN160x160 do proj. wpustu deszczowego W2	proj. studzienka DN400PVC	proj. trójnik DN160x160 do rury spustowej Rs1 i Rs2 oraz wpustu deszczowy W1	proj. zmiana kierunku 45°	proj. trójnik DN160x160 do rury spustowej Rs2	proj. zmiana kierunku 45°	proj. rura spustowa Rs1
P.P. -7,00 m n.p.m.																
Rzędna terenu [mn.p.m.]	2,48					2,45		2,33			2,33					
Rzędna dna rury [mn.p.m.]	0,78	0,79	0,80	0,83	0,83	0,84	0,91	0,92	0,98	0,99	1,07	1,14	1,25	1,31	1,56	2,00	2,03	5,50
Zagłębienie [m]	1,70					1,61	1,42					1,19					2,99	
Materiał,Średnica/Spadek[%]	1,2% Ø250PVC					0,5% Ø160PVC	0,5%					Ø160PVC	6,3%				Ø160PVC	
Długość [m]	5,2m					14,6m	46,8m					14,1m						
Odległość [m]	0,00	0,60	2,00	3,90	4,10	5,20	19,80	1,7m 21,50	12,2m	33,70	1,4m 35,10	17,3m	52,40	14,2m	66,60	1,7m 68,30	69,30	3,9m 73,20	7,5m	73,20	80,70
Węzeł	D1	e	e	t	e	D2	D3	t1	t2	t3	t4	D4	t5	k	t6	k	Rs1	

UWAGA:
1. Przewody kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane z rur o DN250 i DN160 firmy Pipe life z uszczelkami gumowymi, klasy SN8.
2. Zaprojektowano studzienki o DN400PVC (o symbolach graficznych D1 - D4) firmy Pipe life, rusztu klasy D400.
3. W studzienkach należy zastosować rury teleskopowe z żeliwnym zwieńczeniem klasy D400 kN (włazy żeliwne typu ciężkiego 40T).

TEMAT: *PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ*	OBIEKT: *Projekt zamienny do decyzji nr BOŚ/670/2016, znak BOŚ.6740.67.KŻ z dnia 16.09.2016r. działki nr: 54/22, 54/23, 54/17, 54/26 obręb ewidencyjny: 0020 Mielno gmina m. Mielno, powiat koszaliński*		
PROJEKTOWAŁ:	*tech. Marek Niewiarowski* upr. proj. UAN 8346/278/89 spec. sieci i instalacje sanitarne	SKALA	*1:100*
		DATA	*11.2024*
SPRAWDZIŁA:	*mgr inż. Sylwia Marchlewska* upr. proj. POM/IS/0257/20 spec. sieci i instalacje sanitarne		
OPRACOWAŁA:	*mgr inż. Małgorzata Stachowiak*	NR RYS.	*4*