



LEGENDA :

--- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY

RODZAJE PRZETAKRYCIA DACHOWEGO

□ PAPA NAWIERZCHNIOWA

▨ DESKA TARASOWA

▨ PANELE Z BLACHY NA RABEK

UWAGA:

1. PRZĘCZCIA TECHNICZNE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, C.O. SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ RODZAJY WAC W OPARCIU O RZUTOWANIE PROJEKTOW BRANDOWYCH.

UWAGA:

WENTYLACJA MECHANICZNA POZA OPRACOWANIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

UWAGA:

* Powierzchnia klatki schodowej nr 102m2

* Wymagana powierzchnia czynna oddymiania – Acz=5%Pu= 5,1 m2

dobrano klapy oddymiające:

Kłapa nie gorsza niż Mercor typ DVP250/300 z owiewkami i kierownicą na podstawie l=50 cm: wymiary=2500/3000 mm, *powierzchnia czynna oddymiania Acz= 5,48 m2, *pow. geom Ag= 7,5 m2

Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających:

AGdop = Ag + 30%

AGdop = 7,5 m2 x 1,3= 9,75m2

Dobrano:

* drzwi w świetle osieży 2,80 x2,00 m = 5,60m2

* drzwi w świetle osieży 1,7 x2,50 m = 4,25m2

Obliczono:

powierzchnia otworów napowietrzających = 9,85m2

etap projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
nazwa inwestycji:	PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016 ZNAK BOŚ.6740.67.2016.KZ Z DNIA 16.09.2016r.
obiekt:	BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)
adres inwestycji:	numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17,50/1 obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno jednostka ewidencyjna : 320905_4
inwestor:	DIJUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce
jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa C O L O S S E U M Mirosław Zwolski w spadku ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200
Projektant:	mgr. inż arch Dominika Skrobiszewska 53/POOKK/V/2018 spec.arch bez ograniczeń
sprawdzający:	mgr. inż arch Krystian Kozioł POKK/398/2011 spec.arch bez ograniczeń
Tytuł rysunku	

RZUT DACHU			
Data	Skala	Nr Rys.	A4
2025-03-17	1:100		