



—	Zwody FeZn Ø 8 lub AL Ø 8
▶	Bezpośrednie połączenie przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.
—	Uziemienie FE/ZN 25x4
■	Złącze kontrolne
A /	Maszt 1 m
B /	Maszt 2 m
C /	Maszt 3 m

nazwa inwestycji: PROJEKT PRZETARGOWY		
obiekt:	BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)	
adres inwestycji:	numer działki : 54/22, 54/23, 54/17, 54/26, obrobę ewidencyjny: 0020 m. Miełno jednostka ewidencyjna : 320905_4	
inwestor:	DIUN-TUR s.c. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce	
jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa COLOSSEUM projektowa: Mirosław Zwolski w spółkę ul. Twarda 5A/3 Stasz. 75-200	
projektant:	mgr inż. Łukasz Gągała POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	Podpis
sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Piskorski 8348/23290 sieci i instalacje elektryczne	Podpis
Typul rysunku		
RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INSTALACJA ODGROMOWA		
Data	Skala	Nr rys.
2024-11-21	1:100	E-4