


MUREK OPOROWY 3
Skala 1:25

WIDOK Z GÓRY



WYKAZ ZBROJENIA

Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
Nazwa	Liczba	Nr	\emptyset	Dług.	Liczba					
		pręta			w 1 el.		\emptyset 8	\emptyset 12	\emptyset 16	\emptyset 20
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Murek oporowy 3	1	1	16	4,00	45	45			180,0	
	1	2	16	3,95	45	45			177,8	
	1	3	8	1,20	71	71	85,2			
	1	4	16	3,60	30	30			108,0	
	1	5	8	6,12	58	58	355,0			
	1	6	8	5,03	82	82	412,5			
	1	7	16	4,80	8	8			38,4	
	1	8	16	4,75	8	8			38,0	
	1	9	16	5,50	8	8			44,0	
	1	10	16	5,45	8	8			43,6	
	1	11	16	6,25	10	10			62,5	
	1	12	16	6,20	10	10			62,0	
	1	13	8	1,00	54	54	54,0			
	1	14	16	4,20	35	35			147,0	
RAZEM [mb]							906,6	0,0	901,3	0,0
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	1,578	2,466
Masa [kg]							357,7	0,0	1422,5	0,0
Masa ogółem [kg]							1780,2			

 - rzędna góry konstrukcji

Beton	B37 (C30/37) W8
Stal	B500SP
Otulina	$c_{nom} = 50mm$

PROJEKT TECHNICZNY

<p>obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)</p>

adres inwestycji:
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905 4

inwestor: DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa COLOSSEUM
Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant:	Podpis
-------------	--------

mgr inż. Krzysztof Rogoziński WKP/0214/POOK/21	
---	--

spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

sprawdzający:	Podpis
mgr inż. Zbigniew Słowiński	

UAN/8346/812/87
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

Tytuł rysunku	
---------------	--

MUREK OPOROWY 3

Data	Skala	Nr Rys
2025-05-31	1:25	K/9

K/9