

	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.
	Maszt na podstawie betonowej wys. masztu dostos. do wys. urządzenia

TN-S
Ochrona przed porażeniem
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTU HOTELOWO-USŁUGOWEGO		
ADRES INWESTYCJI: UL. LIMANOWSKIEGO 76-270 USTKA DZ NR 1960		
INWESTOR: PHU DAGMOR ZDZISŁAW GÓRECKI UL STORCZYKOWA 6 76-270 USTKA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa COLOSSEUM ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
NAZWA RYSUNKU Rzut dachu - instalacja odgromowa		
BRANŻA: ELEKTRYKA	AUTOR: mgr inż. Łukasz Gągała upr. nr POM/0256/PBE/16 spec. sieci i instalacje elektryczne	PODPIS:
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Piskorski upr. nr 8346/232/90 spec. sieci i instalacje elektryczne	PODPIS:
	SKALA: 1:100	DATA: 2019-06 RYS. NR E-6

POZA ZAKRESEM OPRACOWA