

- 1 Oprawa COSMO APEX OP 30W 4000lm 840 IP66
- 2 Oprawa COSMO APEX OP 40W 6300lm 840 IP66
- 3 Oprawa CANOS G2 LED IP20, 18W, 2500lm, WB
- 4 Oprawa CANOS G2 LED IP20, 12W, 1600lm, WB
- 5 Oprawa FLAT 2 OP LED IP20, 34W, 4400lm
- 6 Oprawa CANOS G2 LED IP44, 18W, 2500lm, WB
- 7 Oprawa FLAT 2 LED IP44, 26,2W, 3600lm
- 8 Oprawa FX45 MP-OP, 19W, 2000lm. Linka 0.5m
- 9 Wyłącznik jednobiegunowy IP20
- 10 Wyłącznik jednobiegunowy IP20
- 11 Czujnik ruchu nastopowy IP20 korytarzowy. Zasięg 10mx4m
- 12 Czujnik ruchu nastopowy IP20 360 stopni. Zasięg max 10m
- 13 Włącznik krzyżowy
- 14 Włącznik schodowy
- 15 Włącznik dwu biegunowy
- 16 Wypust pod oprawę IP44
- 17 Wypust pod kinkiet IP44
- 18 Wypust pod kinkiet IP20
- OZNACZENIA OPRAW:
WB - rozsył szeroki
MP - dyfuzor mikropryzmatyczny
OP - dyfuzor opalowy
- 19 Sygnalizator optyczno - akustyczny FIM1000
- 20 Przycisk FAP3002
- 21 Przycisk FAP2001
- 22 Przycisk kasowania FEH1001
- 23 Centralka monitorująca system przyzywowy

UWAGA:
Na balkonach zastosować oprawy np. SIRIUS LED 12W, 1300lm, IP54

- 19 Gniazdo 2x230V 16A natynkowe
- 20 Miejscowe połąc. wyrown. FLORBOX 2XGN 230V/16A 2xRJ45
- 21 Gniazdo 1xSC (światłowod)
- 22 Gniazdo 1xRG6 (telewizja)
- 23 Gniazdo 1xRJ45 (internet)
- 24 Gniazdo 2xSC (światłowod)
- 25 Gniazdo 2xRG6 (telewizja)
- 26 Gniazdo 2xRJ45 (internet)
- 27 Gniazdo 2x230V 16A
- 28 Gniazdo 2x230V 16A IP44
- 29 Gniazdo 230V 16A IP44 pralka montaż h=0.5m
- 30 Gniazdo 230V 16A IP44 zmywarka montaż h=0.5m
- 31 Gniazdo 230V 16A IP44 okap montaż h=2m
- 32 Gniazdo 230V 16A IP44 lodówka montaż h=0.5m
- 33 Gniazdo 230V 16A IP44 pralka montaż h=0.5m
- 34 Wypust 400V 16A IP44 Indukcja montaż h=0.5m
- 35 Tablica bezpiecznikowa apartamenty
- 36 Tablica piętrowa główna administracja
- 37 Tablica piętrowa pośrednie administracja
- 38 Tablica kotłowni
- 39 Lokalny punkt dostępowy
- 40 Tablica licznikowa
- 41 Panel wewnętrzny instalacji domofonowej
- 42 Panel zewnętrzny instalacji domofonowej
- 43 Dzwonek przyzywowy
- 44 Centralka zamknięć ogniw.
- 45 Drzwi przesuwne. Zasilanie z ZP4 NHXH-J Ph90 3x2,5
- 46 Winda
- 47 Klapy odcinające
- 48 Tablica bezp. apartamentu
- 49 Tablica tele apartamentu
- 50 Zasilanie pożarowe drzwi rozwiernie
- 51 Access point

- ZK1 Złącze kablowe ZK1 Energa Operator S.A
- ZK2 Złącze kablowe ZK2 Energa Operator S.A
- ZO1 Złącze z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu ZO1
- ZO2 Złącze z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu ZO2
- ZO3 Złącze z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu ZO3
- PWP Przecipożarowy wyłącznik prądu PWP. Wyłączanie urządzenia wykonawczego złącza ZO1, ZO2, ZO3
- US1 Sygnalizacja zadziałania wyzwalacza wzrostowego w urządzeniu wykonawczym złącza ZO1
- US2 Sygnalizacja zadziałania wyzwalacza wzrostowego w urządzeniu wykonawczym złącza ZO2
- US3 Sygnalizacja zadziałania wyzwalacza wzrostowego w urządzeniu wykonawczym złącza ZO3