



- 13- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP16, KP17( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 14- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP16, K17
- 15- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP18, KP19( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 16- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP18, K19
- 17- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP20, KP21, KP22( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 18- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP20, KP21, KP22
- 19- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP23, KP24, KP25( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 20- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP23, KP24, KP25
- 21- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ01
- 21.1 - STEROWANIE CENTALKĄ WENTYLACYJNĄ NF-1
- 21.2 - STEROWANIE CENTALKĄ WENTYLACYJNĄ NF-2
- 22- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP35, KP36( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 23- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP35, KP36
- 24- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ04
- 25- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP42, KP43( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 26- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP42, KP43
- 27- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ07
- 28- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP49, KP50, KP51( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 29- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP49, KP50, KP51
- 30- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ010
- 31- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP58( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 32- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP58
- 33- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ013
- 34- MONITOROWANIE CENTRAŁKI ODDYMIANIA C1
- 35- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C1
- 36- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.1
- 37- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP26, KP27( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 38- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP26, KP27
- 39- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP28, KP29( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 40- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP28, KP29
- 41- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ02
- 41.1- STEROWANIE DRZWIAMI ROZSUWNYMI DP1, DP2
- 42- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP30, KP31( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 43- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP30, KP31
- 44- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ03

- 45- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP32, KP33, KP34( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 46- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP32, KP33, KP34
- 47- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP37, KP38, KP39( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 48- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP37, KP38, KP39
- 49- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ05
- 50- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP40, KP41( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 51- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP40, KP41
- 52- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ06
- 53- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP44, KP45, KP46( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 54- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP44, KP45, KP46
- 55- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ08
- 56- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP47, KP48( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 57- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP44, KP47, KP48
- 58- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ09
- 59- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP52, KP53, KP54( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 60- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP52, KP53, KP54
- 61- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ011
- 62- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP55, KP56, KP57( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 63- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP55, KP56, KP57
- 64- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ012
- 65- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP59, KP60, KP61, KP62( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 66- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP59, KP60, KP61, KP62
- 67- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ014
- 68- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP63( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 69- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP63
- 70- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POŻAROWYCH CZ015
- 71- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP64, KP65, KP66( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 72- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP64, KP65, KP66, KP67
- 73- MONITOROWANIE CENTRAŁKI ODDYMIANIA C2
- 74- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C2
- 75- MONITOROWANIE CENTRAŁKI ODDYMIANIA C3
- 76- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C3
- 77- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.1
- 78- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.2
- 79- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.3

	Czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-425-OT-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-O-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Czujka dymu zasysająca + zasilacz Bosch Titanius FAS-420 + zasilacz
	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych Bosch FLM-420-RLV8-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekaźnikowego Bosch FLM-420-IR1-S
	Moduł wysokonapięciowy przekaźnika FLM-420-RHV-S
	Przyścisł przewietrzania
	Przyścisł oddymiania
	Zasilanie silownika drzwi napowietrzających
	Centralna oddymiania
	Klapy odcinające
	Zasilanie pożarowe zasysanie wind

<b>BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH</b>		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA SSP		
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne
SRĄWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirsorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025		skala 1:100
		NR RYS: SSP-7