



- 1- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP3, KP4(ZAMKNIĘCIE KLAP)
2- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP4, KP5
3- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP5, KP6, KP7, KP8(ZAMKNIĘCIE KLAP)
4- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP5, KP6, KP7, KP8
5- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP9, KP10, KP11(ZAMKNIĘCIE KLAP)
6- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP9, KP10, KP11
7- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP12, KP13(ZAMKNIĘCIE KLAP)
8- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP12, KP13
9- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP14, KP15(ZAMKNIĘCIE KLAP)
10- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP14, KP15
11 STEROWANIE BRAMĄ POŻAROWĄ
12 STEROWANIE SZAFĄ AERECO

	Czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-425-OT-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Czujka dymu zasysająca
	* zasilacz Bosch Titanius FAS-420 + zasilacz
	Moduł wysokonapięciowy przełącznika FLM-420-RHV-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przełącznikowego Bosch FLM-420-IR1-S
	Moduł 8 wyjść przełącznikowych Bosch FLM-420-RLV8-S
	Przycisk przewietrzania
	Przycisk oddymiania
	Zasilanie siłownika drzwi napowietrzających
	Centralna oddymiania
	Klapy odcinające
	Centralna zamknięcie ogniowych. Zwojnienie elektrozaczepu ET4
	Centralna zamknięcie ogniowych. Zwojnienie elektrozaczepu ET5
	Centralna zamknięcie ogniowych. Zwojnienie elektrozaczepu ET6
	Zasilanie elektrozaczepu z centrali zamknięcie ogniowych

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT GARAŻU - INSTALACJA SSP		
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gagala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne
SRADWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirsorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025		skala 1:100
		NR RYS: SSP-1