



	Zwody FeZn Ø 8
	Uziemienie instalacji odgromowej Złącze kontrolne w gruncie lub elewacji
	Uziemienie instalacji odgromowej Złącze kontrolne pod stropem garażu
	Maszt odgromowy 3 metrowy
	Maszt odgromowy 2 metrowy

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH			ETAŁ:
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE			PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gagala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRĄWDZĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirkorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEN 2025		skala 1:100	NR RYS: E-11