



- 13- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP16, KP17(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 14- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP18, K17
- 15- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP18, KP19(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 16- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP18, K19
- 17- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP20, KP21, KP22(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 18- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP20, KP21, KP22
- 19- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP23, KP24, KP25(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 20- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP23, KP24, KP25
- 21- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ01
- 21.1 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ NF-1
- 21.2 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ NF-2
- 22- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP35, KP36(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 23- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP35, KP36
- 24- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ04
- 25- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP42, KP43(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 26- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP42, KP43
- 27- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ07
- 28- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP49, KP50, KP51(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 29- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP49, KP50, KP51
- 30- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ210
- 31- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP58(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 32- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP58
- 33- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ013
- 34- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C1
- 35- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C1
- 36- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.1
- 37- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP26, KP27(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 38- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP26, KP27
- 39- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP28, KP29(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 40- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP28, KP29
- 41- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ02
- 41.1- STEROWANIE DRZWIAMI ROZSUWNYMI DP1, DP2
- 42- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP30, KP31(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 43- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP30, KP31
- 44- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ03

- 45- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP32, KP33, KP34(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 46- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP32, KP33, KP34
- 47- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP37, KP38, KP39(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 48- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP37, KP38, KP39
- 49- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ05
- 50- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP40, KP41(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 51- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP40, KP41
- 52- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ06
- 53- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP44, KP45, KP46(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 54- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP44, KP45, KP46
- 55- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ08
- 56- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP47, KP48(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 57- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP47, KP48
- 58- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ09
- 59- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP52, KP53, KP54(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 60- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP52, KP53, KP54
- 61- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ011
- 62- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP55, KP56, KP57(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 63- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP55, KP56, KP57
- 64- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ2012
- 65- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP59, KP60, KP61, KP62(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 66- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP59, KP60, KP61, KP62
- 67- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ014
- 68- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP63(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 69- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP63
- 70- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIĘĆ POŻAROWYCH CZ015
- 71- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJĄCEJ KP64, KP65, KP66(ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 72- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJĄCEJ KP64, KP65, KP66
- 73- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C2
- 74- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C2
- 75- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C3
- 76- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C3
- 77- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.1
- 78- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.2
- 79- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.3

	Czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-425-OT-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-O-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Czujka dymu zasysająca + zasilacz Bosch Titanius FAS-420 + zasilacz
	Moduł 8 wyjść przekątnikowych Bosch FLM-420-RLV8-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekątnikowego Bosch FLM-420-IR1-S
	Moduł wysokonapięciowy przekątnika FLM-420-RHV-S
	Przycisk przewietrzania
	Przycisk oddymiania
	Zasilanie siłownika drzwi napowietrzających
	Centralna oddymiania
	Klapy odcinające
	Centralna zamknięć ogniowych. Zwolnienie elektrozłomaczy ET7
	Centralna zamknięć ogniowych. Zwolnienie elektrozłomaczy ET8
	Centralna zamknięć ogniowych. Zwolnienie elektrozłomaczy ET9
	Zasilanie elektrozłomacza z centrali zamknięć ogniowych

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP:
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE		PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA SSP
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gagala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne
SRADZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirsowski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025		skala 1:100
		NR RYS: SSP-4