



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie z TABLICZY TP PRZELOTOWO	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik T2	OBWÓD OŚWIETLENIOWY	OBWÓD OŚWIETLENIOWY	Obwód gniazd 230V/16A	CENTRAŁKA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH	KLAPA KP52-KP54
Moc	1,9/1			0,3	0,3	1	0,2	0,1
Przekrój przewodu	5x10			3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

TABLICA NATYKOWA IP20  
2X18 MOD

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY	
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE			
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT TABLICY T3.2	
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirkorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025			NR RYS: E-36