



OZNACZENIE	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
OPIS	Zasilanie ze złącza ZO3	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik T1	TABLICA TG1	TABLICA TG2
MOC [KW]	8,5			5	3,5
PRZEKRÓJ [MM2]	1x240			5x6	5x6
TYP	5xYAKXS			YDY	YDY

ROZDZIELNICA NATYNKOWA  
900x575x213

<b>BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH</b>		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY	
<b>DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE</b>			
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2	
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRZĄDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirsorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025			NR RYS: E-22