

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2		Q3		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13
Oznaczenie zacisku															
Opis	Zasilanie z TABLICY TP PRZELOTOWO	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik T2	OBWÓD OŚWIETLENIOWY PODDASZE TECHNICZNE	Wyłączenie wentylatorów	WENTYLATOR DACHOWY WD1	WENTYLATOR DACHOWY WD2	WENTYLATOR DACHOWY WD3	WENTYLATOR DACHOWY WD4	WENTYLATOR DACHOWY WD5	WENTYLATOR DACHOWY WD6	WENTYLATOR DACHOWY WD7	WENTYLATOR DACHOWY WD8	WENTYLATOR DACHOWY WD9	WENTYLATOR DACHOWY WD10
Moc	6,5/6			0,5		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,1	0,17
Przekrój przewodu	5x10			3x1,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YDY			YDY		YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY



Oznaczenie urządzenia	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29
Oznaczenie zacisku																
Opis	WENTYLATOR DACHOWY WD11	WENTYLATOR DACHOWY WD12	WENTYLATOR DACHOWY WD13	WENTYLATOR DACHOWY WD14	WENTYLATOR DACHOWY WD15	WENTYLATOR DACHOWY WD16	WENTYLATOR DACHOWY WD17	WENTYLATOR DACHOWY WD18	WENTYLATOR DACHOWY WD19	WENTYLATOR DACHOWY WD20	WENTYLATOR DACHOWY WD21	WENTYLATOR DACHOWY WD22	WENTYLATOR DACHOWY WD23	WENTYLATOR DACHOWY WD24	WENTYLATOR DACHOWY WD25	WENTYLATOR DACHOWY WD26
Moc	0,17	0,17	0,5	0,55	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Przekrój przewodu	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY



Oznaczenie urządzenia	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37
Oznaczenie zacisku								
Opis	WENTYLATOR DACHOWY WD27	WENTYLATOR DACHOWY WD28	WENTYLATOR DACHOWY WD29	WENTYLATOR DACHOWY WD30	WENTYLATOR DACHOWY WD31	WENTYLATOR DACHOWY WD32	WENTYLATOR DACHOWY WD33	WENTYLATOR DACHOWY WD35
Moc	0,17	0,6	0,5	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Przekrój przewodu	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY

TABLICA NATYKOWA IP44
4X24 MOD

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY T4.1

AUTOR: elektryka:	**mgr inż. Łukasz Gągała**	**POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne**	
SRAWDZAJĄCY: elektryka:	**mgr inż. Tomasz Pirskorski**	**8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne**	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025			NR RYS: E-42