



	KANAŁ IDENTYFIKACYI WYKRESNIĆ
	KANAŁ IDENTYFIKACYI NAWIĄZYWAĆ
	PRZEMÓB CHŁODNICZY W DZIAŁAJ
	NAWIEWNIK CIEPŁYNY FALA

Symbol	Refrigerant Pipe Dia
A	ø6,35
B	ø9,52
C	ø12,70
D	ø15,88

**UWAGA**

- centrale wentylacyjne, odpowiadające posiadłości lub podwójnie, zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wentylatory dachowe, posiadające na konstrukcji zlożonych z opracowaniem konstrukcyjnym
- wykroćnik przebiega przez strop, dach i ścianę
- przebiega przez dach okładając żaluzję i uszczelniać
- wszystkie kanały prowadzące wentylację pomieszczeń izolować wełną gr. 20-40mm
- odpowiednie skropliny z klimatyzatorów, wentylatorów i innych urządzeń, odprowadzić
- wszystkie przewody elektryczne w kulinie (minimalna grubość izolacji 15 mm k-FLEX-ST)
- wszystkie przewody okładające powłoką na wentylację izolować przed wnikaniem atmosferycznymi

**COLOSSEUM**  
pracownia projektowa  
76-200 Słupsk ul. Twornia 3A/3

IDENTYFIKATOR DZIAŁALNOŚCI	3209077.2.0009.28.16	PROJEKTANT	PROJEKT
ul. NADBRZEŻNA 1 78-111 USTRONIE MORSKIE JEDNOSTKA USTRONIE MORSKIE OBR. EWIDENCYJNY: 0029 USTRONIE MORSKIE DZIAŁKI NR: 28.16, 28.17, 29.6, 29.8, 30.2		SANTIRARA WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA INDUKCJA RYSUNKU RZUT I PIĘTRA	