







OZNACZENIA:	
	KANAŁ MONTUJĄCY WYWIENIĄT
	KANAŁ MONTUJĄCY NAWIENIĄT
	PRZEMOC CHŁODNICZY W ZŁOŻU
	NAWIEWNIK CIĘNIENIA ENIA

Symbol	Refrigerant Pipe Dia
A	ø6.35
B	ø9.52
C	ø12.70
D	ø15.88

- UNWAGA**
- centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze posiadające lub podlegające na konstrukcji zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wentylatory działające posadowione na stojakach montażowych izolowanych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym
- wszystkie części dachu, parapety i uszczelnienia
- wszystkie kable przewodów wentylatorów pomieszczeń ogrzewanych izolować warstwą gr. 20-40mm,
- odprowadzić skropliny z klimatyzatorów wentylacyjnych
- zabezpieczyć przed przepływami powietrza w kierunku przeciwnym do przepływu chłodziwa
- wszystkie przewody chłodziwa prowadzone na wentylator dodatkowo izolować bieżącym naniesieniem antykondensacyjnym

[illegible]