


Uwaga:
 Projektuje się instalację odgromową. Zwody mocować na przyklejanych podstawkach. Zwody podłączyć do wyznaczonych słupów nośnych hali. Zwodami objąć rynny. W wyznaczonych słupach zbrojenie wykorzystać jako przewód odprowadzający. Zabudować dwie marki stalowe połączone ze zbrojeniem na dole i na górze słupa. Uziemienie: pod stopami słupów nośnych w osiach elewacji ułożyć bednakę FeZn 25x4mm i podłączyć go do słupów.

- Zwody FeZn Ø 8
-  Uziemienie instalacji odgromowej - połączenie zwodu (zbrojenia w słupie + marka) z wyprowadzoną bednaką ze zbrojenia stopy fundamentowej. Uziom naturalny.

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Z DNIA 08-02-2019 BUDYNEK HANDLOWY		
ADRES INWESTYCJI: UL. GDAŃSKA 41 83-300 KARTUZY DZ NR 79/13, 79/15, 79/16, 79/25, 79/26, 111/5, OBREB 9		
INWESTOR: "OKTAN Brzeski, Grzenkowicz" Sp z o.o 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 7		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
NAZWA RYSUNKU: Rzut dachu - instalacja odgromowa		
PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Gałala specj sieci i instalacje elektryczne upr. proj. POM/0256/PBE/16	PODPIS:	
SPRAWDZĄCY: mgr inż. Tomasz Piskorski specj sieci i instalacje elektryczne upr. proj. 8346/232/90	PODPIS:	
SKALA: 1:200	DATA: 2020-12-18	RYS. NR: E-4